



نام فرآورده: تیرچه پیش تنیده

شماره صدور:

01-04-16

ویژگی متمایز محصول :

تاریخ صدور:



1401/04/17

شماره درخواست: 768 مورخ 21/03/1401

نام تجارتي: -

دریافت نمونه: 1401/04/08 (جهان آزماي محك)

نام واحد توليدي: بنياد بتن جنوب شرق (واحد بزد)

تاریخ توليد: 1401/03/10

نوع استاندارد: اجباري

تاریخ نمونه برداري: 1401/03/18

سري ساخت: -

تاریخ پایان آزمون:



1401/04/17



تاریخ شروع آزمون: 1401/04/09

وصول نشده است

12318101

هزینه آزمون:

سایر مشخصات:

استاندارد مرجع: براساس استاندارد ملي شماره 3-2909

مدیریت محترم یکتا آزمون ایرانیان (اشکان اشکوب) ، نمونه با مشخصات فوق جهت انجام آزمون فیزیکی - بر طبق استاندارد(هاي) ملي مربوطه ارسال میگردد.

توضیحات	نتیجه	نوع نقص	واحد مقیاس	حدود قابل قبول	ویژگی تست	ساعت کار موثر	روش آزمون	ویژگی شرح آزمون	کد فرعی	کد اصلی
قبول	پیش تنیده خوانسار	عمده	طبق بند ۵-۱-۱	طبق بند ۵-۱-۱	فیزیکی	۰		فولاد پیش تنیدگی (شماره پروانه استاندارد تولید کننده فولاد پیش تنیدگی یا فرم نتیجه آزمون پیش تنیدگی درج یا پیوست شود)	۱	۱
قبول	۱۷۱۴	بحرانی	نیوتن بر میلیمتر مربع	طبق بند ۵-۱-۱	فیزیکی	۰		مقاومت کششی فولاد پیش تنیدگی	۲	۲
قبول	قبول	عمده	میلیمتر	طبق بند ۵-۱-۲	فیزیکی	۰		موقعیت سیم های فولادی در سطح مقطع	۳	۳
قبول	قبول	عمده	--	طبق بند ۵-۲-۱	فیزیکی	۰		ویژگی ظاهری تیرچه	۴	۴
قبول	۱۲۲	عمده	میلیمتر	طبق بند ۵-۲-۲-۱	فیزیکی	۰		عرض قسمت	۵	۵

							پایینی تیرچه		
قبول	۲۸	عمده	میلیمتر	طبق بند ۲-۲-۵	فیزیکی	۰	عرض نشیمنگاه بلو کها	۶	۶
قبول	۵۲	عمده	میلیمتر	طبق بند ۳-۲-۵	فیزیکی	۰	عرض قسمت بالایی تیرچه	۷	۷
قبول	۲۳	عمده	میلیمتر	طبق بند ۴-۲-۵	فیزیکی	۰	پوشش بتنی روی فولاد	۸	۸
قبول	۱	عمده	میلیمتر	طبق بند ۵-۲-۵	فیزیکی	۰	میزان خیز منفی تیرچه	۹	۹
قبول	۰/۱	عمده	سانتیمتر	طبق بند ۶-۲-۵	فیزیکی	۰	انحراف جانبی در طول تیرچه	۱۰	۱۰
قبول	۱	عمده	میلیمتر	طبق بند ۷-۲-۵	فیزیکی	۰	طول تیرچه	۱۱	۱۱
قبول	۱۷۷	عمده	میلیمتر	طبق بند ۸-۲-۵	فیزیکی	۰	ارتفاع تیرچه	۱۲	۱۲
قبول	قبول	عمده	طبق بند ۵-۳-۲	طبق بند ۳-۲-۵	فیزیکی	۰	ویژگی مکانیکی	۱۳	۱۳
قبول	قبول	عمده	طبق بند ۶	طبق بند ۶	فیزیکی	۰	نشانه گذاری	۱۴	۱۴
قبول	قبول	عمده	طبق بند ۸	طبق بند ۸	فیزیکی	۰	اطلاعات سفارش	۱۵	۱۵

تفسیر :

با توجه به نتایج بدست آمده ، نمونه فوق در کلیه بندها با استاندارد/های ملی 2909-3 مطابقت دارد ✓

برای مشاهده و ثبت صحیح اعداد اعشاری از مرورگر Internet Explorer ورژن ۱۱ و یا سایر مرورگرها استفاده نمایید.

در این صفحه امکان ثبت و اصلاح وجود ندارد